

ICIM LAB, S.L.**LABORATORIO DE ENSAYOS**

Monte Atrás, 1 (B° La Rigada), 48550 - Muskiz (Vizcaya)



CERTIFICADO DE ASV - APROBACIÓN DE SISTEMA DE VERIFICACIÓN -

ENTIDAD DE VERIFICACIÓN: **ICIM LAB, SL.** N° CERTIFICADO: **C43018001-01-024/R1**

El presente documento **CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE ESTANQUIDAD Y DETECCIÓN DE FUGAS ESPECIFICADO ES CONFORME CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL INFORME UNE 53968:2005 IN**, por el que se establece el control metroológico de Aprobación de Sistema de Verificación.

PROCEDIMIENTO	SISTEMAS	N° DE SERIE	Observaciones
DETECTA	DFT-1	Sensor: 4146	Para el diagnóstico de la estanquidad en el espacio del tanque sin producto
	SDT 170 MTT	170070441	Para el diagnóstico de la estanquidad en el espacio del tanque con producto

SUMINISTRADOR: **SISTEMA INTEGRAL GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL**
 CIF: **B95475117**
 DIRECCIÓN: **P.I. LA FUENTE - C/SIERRA ELVIRA, NAVE 1, PARC. 1**
 POBLACIÓN: **18240 - FUENTE VAQUEROS (GRANADA)**

LIMITACIONES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL DFT-1:

La presente certificación limita el alcance de aptitud del sistema a las pruebas de estanquidad y detección de fugas realizadas en el tanque, quedando exentas de certificación las pruebas realizadas con fuga aérea en tubería (correspondientes a la fase 7).

La resolución del presente certificado está documentada en el Informe de Ensayo N° IE43018001-01-024/R1, emitido por ICIM LAB, S.L., laboratorio acreditado por ENAC con acreditación N° 584/LE1214.

Los resultados señalados se refieren al momento y condiciones de ensayo a las que fue sometido el sistema en las instalaciones del laboratorio, tal y como se especifica en el informe de ensayo correspondiente.

El presente documento es **válido con carácter indefinido a partir de la fecha de emisión**, siempre y cuando no varíen las condiciones de utilización del sistema, no se sustituyan partes del sistema que afecten al modo de operación o funcionamiento, no se modifiquen sustancialmente sus principios básicos de funcionamiento y no entre en conflicto con modificaciones futuras de la normativa aplicable, en cuyo caso, carecerá de validez el presente certificado.

En MUSKIZ, a 27 de ENERO de 2009



AGUSTÍN LLAGUNO CARDENAS

Director Técnico

NOTA - EL suministrador no aporta certificado ATEX del sistema DFT-1.